

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tárgysorozata:

Jegyzőkönyve:

Határozata: 168

## **T á r g y s o r o z a t a**

### **1.) Tsp. Előterjesztés a konyha és napközitthon fűtéskorszerűsítésére benyújtott árajánlatokra**

Előterjesztő: Sente Béla polgármester

Monorierdő, 2013. augusztus 29.

Sente Béla  
polgármester

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

**Jelen vannak:** Sente Béla polgármester, dr. Pácsi Antal alpolgármester, Balogh Gábor, Dzsupsin Imréné, dr. Pácziné Félix Anna, Szalai Gábor képviselő.

**Távollévő:** Borbás Elvira képviselő.

**Meghívottak:** ---

**Tanácskozási joggal megjelent:** Sahin-Tóth Jenőné pü. csop. vezető

**Megjelentek:** ---

**Sente Béla polgármester:** Köszönti a megjelenteket, az ülést 14:00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 6 képviselő jelen van.

A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja dr. Pácziné Félix Anna és Szalai Gábor képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kifutné Szerencsi Ildikót.

Egy napirendi javaslat van: 1.) Tsp. Előterjesztés a konyha és napközitthon fűtéskorszerűsítésére benyújtott árajánlatokra.

**A Képviselő-testület a napirendre, a jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadja.**

### **1.) Tsp. Előterjesztés a konyha és napközitthon fűtéskorszerűsítésére benyújtott árajánlatokra**

**Sente Béla polgármester:** A P-airking Bt. benyújtott egy szerződés tervezetet, amit véleményeztünk az ügyvédünkkel. Több kifogást is találtunk, valamint mi is átírtuk. Dólt betűvel találjátok, ami az önkormányzat részéről változtatandó. Ami már most látszik, hogy módosítani kell az augusztus 31-et szeptember 6-ára, a teljesítés határideje maradna október 31. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosított szerződés-tervezetet fogadjuk el és küldjük meg a P-airking Bt.-nek és amikor visszaérkezik hatalmazzon fel a szerződés aláírására.

**dr. Pácsi Antal alpolgármester:** Nem szerepel az ajánlatban a hőcserélő és úgy tudom, hogy fokozott nyomást fog gyakorolni a rendszerre, ami ahhoz vezethet, hogy a radiátorok kilukadhatnak. Javasolom, hogy a hőcserélőt építse be a rendszerbe, azzal valósuljon meg. A keringető szivattyú teljesítménye lényegesen kisebb, mint a másik ajánlatban. Garanciát kérnék, hogy ez a keringető szivattyú megfelelően tudja a légtérben keringetni a rendszert.

**Szalai Gábor képviselő:** Ezek a készülékek úgy vannak kitalálva, hogy a megfelelő keringető szivattyú működteti, hogy ne menjen át tiltóra. Ebben képviselő társam Balogh Gábor is meg tud erősíteni. Ez a keringető szivattyú biztos, hogy elég ehhez a fűtési rendszerhez.

**Sente Béla polgármester:** Kürthy András műszaki kollégát kérdezném meg, hogy el tudjuk-e küldeni ezt a módosított szerződést, hogy bele legyen foglalva a hőcserélő beépítése.

**Sahin-Tóth Jenőné pü. csop. vezető:** A Képviselő-testület ebbe a szerződés-tervezetbe azt ír bele, amit csak szeretne. Elküldik a vállalkozónak, ő reagál majd rá valamit. Felhívnam a 7-es pontra a figyelmet, és a doktor úrtól kérdezném, hogy ebbe nem tartozik bele a keringető szivattyú?

**dr. Pácsi Antal alpolgármester:** A teljes körű garanciára azt tudom mondani, hogy ha a radiátor kilyukad azt fogja mondani, hogy ahhoz nekem semmi közöm. Közben előfordulhat, hogy a túlnyomás miatt lyukadt ki. Ezért ragaszkodom a hőcserélőhöz.

**dr. Pácziné Félix Anna képviselő:** A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság ülésén is összehasonlítottuk a két vállalkozó ajánlatát, sokat vitatkoztunk. Akkor is nagyon kihangsúlyoztuk a hőcserélőt, nem értem, hogy miért nem került bele.

**Balogh Gábor képviselő:** A kivitelezőknek van egy táblázatuk, amiből kiszámolják radiátorra, cső-hosszra, hogy milyen keringető szivattyú kell.

**Szalai Gábor képviselő:** A hőcserélő nem olyan nagy összeg, azzal lehet módosítani a szerződés-tervezetet. Akkor sem kerül 500 E Ft-tal többre.

**Szente Béla polgármester:** Összefoglalva az egészet arra kérem a képviselő-testületet, hogy a módosított kivitelezési-szerződést küldjük meg a P-airking Bt.-nek, azzal a kiegészítéssel, hogy egy hőcserélő beépítését is tervezze bele, és építse be, valamint, ha a kivitelező elfogadja, akkor hatalmazzon fel a képviselő-testület a szerződés aláírására. Természetesen az időpont változással is ki lesz egészítve.

Aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással fogadja el.

**A Képviselő-testület 6 igen -egyhangú – szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:**

**Monorierdő Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
168/2013. (VIII. 29.) Kt.  
határozat**

**a P-airking Bt.-vel kötendő kivitelezési vállalkozási szerződésről**

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a P-airking Bt.-vel kötendő az előterjesztés részeként benyújtott kivitelezési vállalkozási szerződést elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a hőcserélő beépítését is tervezze be és építse be.

A szerződés 2. pontja a következők szerint módosul: *A megrendelő a munkaterületet legkésőbb 2013. szeptember 6. napjáig adja át a Vállalkozó részére külön átadás-átvételi jegyzőkönyvben.*

Felhatalmazza Szente Béla polgármestert, hogy a Vállalkozó által is elfogadott kivitelezési vállalkozási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szente Béla polgármester  
Vargáné Vass Éva jegyző

**Szente Béla polgármester:** Több napirendi pont nem lévén az ülést 14:13 perckor bezárom.

K. m. f.

Szente Béla  
polgármester

Vargáné Vass Éva  
jegyző

dr. Pácziné Félix Anna  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szalai Gábor  
jegyzőkönyv-hitelesítő